



Erdgas



Sanitär



Heizung

Die Erdgas-Profis

Checkliste für die Jahreskontrolle Ihrer Erdgas-Anlage

	Ja	Nein
• Sind die Absperrrichtungen an der Hauseinführung und an den Gaszählern frei zugänglich?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Sind die Gasleitungen gut befestigt und nicht als Ablage bzw. Aufhängevorrichtung zweckentfremdet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Sind die Gasleitungen frei von Beschädigungen, insbesondere an Wand und Deckendurchführungen, sowie frei von Roststellen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Ist der Gasschlauch zur Gassteckdose (z.B. an einem Gasherd) ohne Knick und ausreichend von Flammen und Hitzequellen entfernt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Ist eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr nach Abdichtung bzw. Erneuerung von Fenster und Türen sichergestellt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Sind die Gasgeräte ohne Beschädigungen und Rußspuren bzw. ohne Gasgeruch oder ungewöhnliche Geräusche?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Brennt die Zündflamme an den Gasgeräten durchgehend blau?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Sind Lüftungsöffnungen an Verkleidungen von Gasgeräten vorhanden und frei?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
• Wurden alle Gasgeräte gewartet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit **Nein** beantwortet haben, sollten Sie umgehend den Mangel beseitigen lassen und baldmöglichst Kontakt mit uns aufnehmen, um einen Termin zu vereinbaren!

Datum der Jahreskontrolle: _____

Nächste Jahreskontrolle am: _____